


Вс 21.12.2023
Крюковой С.Г.



ПРОКУРАТУРА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРОКУРАТУРА ЕВРЕЙСКОЙ
АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ

ПРОКУРАТУРА
ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА
ул. Калинина, 21,
с. Амурзет, 679230,
8 (42665) тел. 2-24-31, факс 2-24-31
E-mail: amur@prokuror-eao.ru



Заведующему
МКДОУ «Детский сад села
Благословенное»

Крюковой С.Г.

ул. Ленина, д. 20, с. Благословенное,
Октябрьский район, ЕАО

22.12.2023 №7-02-2023/Прдп160-23-20990006

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении нарушений
санитарно-эпидемиологического
законодательства

Прокуратурой района проведена проверка соблюдения требований санитарно-эпидемиологического законодательства в сфере организации общественного питания и пожарной безопасности учащихся в МКДОУ «Детский сад села Благословенное» Октябрьского района ЕАО.

В соответствии со ст. ст. 7, 41 Конституции Российской Федерации определено, что Российская Федерация является социальным государством, политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека. Каждый имеет право на охрану здоровья.

В силу статьи 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» образовательная организация обязана осуществлять свою деятельность в соответствии с законодательством об образовании, в том числе создавать безопасные условия обучения, воспитания и питания обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации.

Статьёй 39 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» установлено, что соблюдение санитарных правил является обязательным для граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц.

Постановлением Главного санитарного врача Российской Федерации от 27.10.2020 № 32 утверждены санитарно-эпидемиологические правила и нормы СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» (далее - СанПиН 2.3/2.4.3590-20).

Прокуратура Октябрьского района Еврейской
автономной области
№ 7-02-2023/Прдп160-23-20990006

В соответствии с п. 8.1.7. раздела VIII СанПиН 2.3/2.4.3590-20 организации, осуществляющие питание детей в организованных коллективах, должны размещать в доступных для родителей и детей местах (в обеденном зале, холле, групповой ячейке) следующую информацию:

ежедневное меню основного (организованного) питания на сутки для всех возрастных групп детей с указанием наименования приема пищи, наименования блюда, массы порции, калорийности порции;

меню дополнительного питания (для обучающихся общеобразовательных организаций и организации профессионального образования) с указанием наименования блюда, массы порции, калорийности порции;

рекомендации по организации здорового питания детей.

В ходе проверки проведенной прокуратурой района 20.12.2023 года совместно с и.о. главного врача филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в ЕАО в Ленинском и Октябрьском районах» и инспектором ОНД и ПР по Октябрьскому району УНДи ПР ГУ МЧС России по ЕАО выявлены следующие нарушения:

При проверке МКДОУ «Детский сад села Благословенное» установлено, что МКДОУ «Детский сад с. Благословенное» ул. Ленина, 20 в присутствии заведующей хозяйством Ивановой Я.Е. проведено обследование пищеблока.

В ходе проверки выявлено: с истекшим сроком годности в складском помещении имеется крупа «пшеничка» срок годности до 10.10.2023 в количестве 7кг 900 г, крупа ячменная срок годности до 05.08.2023 в количестве 5 кг, горох шлифованный колотый срок хранения до 09.12.2023 в количестве 7 кг 950 г. что является нарушением гл.2, ст.7, п. 6; гл. 3, ст. 17, п. 7 ТР ТС 021-2011.

В разновозрастной группе в моечной для мытья посуды, для мытья рук персонала пищеблока на пищеблоке отсутствует горячее водоснабжение, что является нарушением п. 2.15. СанПиН 2.3./2.4.3590-20. п.2.6.5. СП 2.4.3648-20.

Данные обстоятельства влекут за собой нарушение прав несовершеннолетних учащихся образовательного учреждения на питание, охрану здоровья.

Согласно статье 5 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» каждый объект защиты должен иметь систему обеспечения пожарной безопасности.

В пункте 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации № 1479 указано, что руководитель организации организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств. Работы осуществляются с учетом инструкции изготовителя на технические средства, функционирующие в составе систем противопожарной защиты.

При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы, установленного изготовителем

(поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты обеспечивает ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке.

Вместе с тем, в МКДОУ «Детский сад села Благодословенное», руководитель учреждения не организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств, что подтверждается информацией от 25.12.2023 № 372 предоставленной начальником ОНД и ПР по Октябрьскому району УНДи ПР ГУ МЧС России по ЕАО.

Причиной указанных нарушений закона является ненадлежащее исполнение работниками своих должностных обязанностей, а условием – отсутствие надлежащего контроля со стороны руководства.

Согласно ч. 2 ст. 22 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» прокурор или его заместитель по основаниям, установленным законом, требует привлечения к ответственности лиц, нарушивших закон.

В силу положений ст. 192 Трудового кодекса Российской Федерации, в случае совершения дисциплинарного проступка, то есть неисполнения или ненадлежащего исполнения работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей работодателем применяется к нему дисциплинарное взыскание.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 6, 24 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

1. Рассмотреть настоящее представление в течение 10 рабочих дней с момента получения.

2. В установленный законом месячный срок принять конкретные меры, направленные на устранение допущенных нарушений, их причин и условий, им способствующих, в том числе устранить выявленные нарушения в сфере санитарно-эпидемиологического законодательства, а также организовать работу по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств.

3. О результатах рассмотрения представления и принятых мерах, в том числе о лицах, привлеченных к ответственности сообщить в прокуратуру района в письменной форме.

4. С целью обеспечения возможности участия работников прокуратуры в рассмотрении представления заблаговременно проинформировать о дне и времени его рассмотрения.

5. Предупреждаю, что в случае неисполнения требований прокурора, вытекающих из его полномочий, виновные лица могут понести установленную законом ответственность по ст. 17.7 КоАП РФ.

Прокурор
Октябрьского района

А.В. Бендецкий

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 7E142D8461225967D6A3B191EBCDC29D

Владелец **Бендецкий Андрей Валерьевич**

Действителен с 07.06.2023 по 30.08.2024